



Légende :

- Réseau hydrographique
- Protection des captages : Puits des Fontaines
- Captage AEP
- Périmètre de protection immédiat
- Périmètre de protection rapproché
- Périmètre de protection éloigné

Aptitude des sols à l'assainissement autonome

Unité	Aptitude du sol	Filière d'assainissement individuel préconisée
1	Bonne	Sol en place (tranchées ou lit d'infiltration)
2	Moyenne	Sol en place ou reconstitué
3	Mauvaise	Sol reconstitué, filières non drainées
4	Très mauvaise	Sol reconstitué, filières drainées

• STZ : Sondage et test de perméabilité
(5) : perméabilité en mm par heure
① Unité de sol (conférez rapport phase 1)

Communauté d'agglomération du Pays Viennois
Etude de zonage d'assainissement sur 8 communes



**Commune de Pont Evêque
Plan d'aptitude des sols à
l'assainissement autonome**

Echelle : 1/5000^e

Suivi du document :

Indice	Date	Modifications
0	04/05/2011	Elaboration
1	29/09/2011	Modification
2	21/07/2011	Modification
3	27/09/2011	Modification
4	10/11/2011	Modification
5	24/11/2011	Modification

